

مدیریت محترم عامل شرکت تامین آب هرمز ابدال

موضوع: ارسال ترنس میتال شماره های TR-CH-103 و TR-CH-104 موضوع قرارداد شماره ۶۲۰۲۹۶

با سلام

احتراما، با ستحضار می ر ساند اجرای عملیات عمرانی مطابق قرارداد و توضیحات فنی به شرح ذیل در حیطه مسئولیت کارفرما می باشد و میبایست توسط آن کارفرمای محترم صورت پذیرد. خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به اجرای عملیات فوق اقدام گردد.

۱- اجرای فونداسیون سازه رادیاتور، مطابق نقشه ها و مدارک ابلاغ طبق ترنس میتال شماره **TR-CH-103**

۲- اجرای فونداسیون سازه سایلنسر، مطابق نقشه ها و مدارک ابلاغی طبق ترنس میتال شماره **TR-CH-104**.

۳- در محل درخواستی کارفرما جهت جانمایی تابلو های **AXP** و کنترلی درب کانکس اتاق تابلوها قرار دارد، که به منظور رفع تداخل با محل قرار گیری این تابلو ها، بایستی درب جابه جا گردد. همچنین خواهشمند است باز شو مناسب طبق جانمایی برای ورودی و خروجی هوا در نظر گرفته شود.

۴- اصلاح محل جایگذاری ترانس: محل جانمایی درخواستی کارفرما برای ترانس با توجه به وضعیت فعلی ترنج های کابل علی رغم اینکه از نظر این شرکت کاملاً مناسب نمی باشد. نیاز است چاله ترانس برای آن تعبیه گردد. اگر به هر دلیلی نشست روغن از ترانس صورت بگیرد، خطر ریزش روغن و آتش سوزی در ترنج و کابل ها بالاست و این موضوع باید در شیب بندی ترنج مدنظر قرار بگیرد که مانع ورود روغن به داخل ترنج ها گردد. محل قرار گیری کولر ها دقیقاً روی ترنج کابل ها می باشد، با توجه به اینکه این کولر ها آبی هستند، امکان نشست و ریزش آب در داخل کانال وجود دارد، که همین موضوع نیز محل خطر است و باید تمهیداتی برای آن دیده شود.



رونوشت: مدیریت محترم عامل شرکت افق تامین انرژی پارس جهت استحضار.