

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

شماره: ۴۴۸۳-۵۰۳-ت س

پیوست: دارد.

**مدیریت محترم عامل شرکت تامین انرژی آب هرمز ابدال**

**موضوع: ارسال ترنسمیتال شماره TR-CH-109**

با سلام

احتراما، عطف به جلسه برگزار شده با آن شرکت محترم در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹، با ستحضار می رساند ترنسمیتال شماره TR-CH-109 پیوست در خصوص اصلاحات نهایی شده در نقشه معماری رویژن ۰۱ بشرح ذیل به حضور اعلام می گردد.

- ۱- جانمایی ترانس بر روی فونداسیون موجود
- ۲- ایجاد سقف مسطح جهت جانمایی کولر ها و جدا سازی آنها از فضای ترانس ها
- ۳- تابلو های موتور دوم هم راستای تابلو های پیشین بر روی ترنچ قرار گرفته و بنا به سهولت دسترسی، دیوایدر میان اتاق تابلو ها و اتاق کنترل برداشته شد
- ۴- کابل های تابلو ها، توسط سینی از کناره دیوار ضلع جنوبی تا کانکس تابلو ها و ترنچ آنها، هدایت شد
- ۵- مخزن نگهداری روغن تازه اضافه گردید
- ۶- برای فضای کولر ها و مخازن سایبان دیده شد

خواهشمند است دستورات مقتضی نسبت به بررسی و تایید طرح مذکور را صادر فرمایید تا امکان آغاز عملیات اجرایی در سایت فراهم گردد.



رونوشت: مدیریت محترم عامل شرکت افق تامین انرژی پارس جهت استحضار.